



SATBAYEV  
UNIVERSITY

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НЕКОМЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. Сатпаева»

Документы СМК 3 уровня

Редакция № 2  
от «*21*» *02* 2019г.

П029.Ш06-05.8.06-2019

## ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности на избирательном

участке

(ИПБ 06)

П029.Ш06-05.8.06-2019


Алматы 2019

**ПРЕДИСЛОВИЕ**

**1 РАЗРАБОТАНО** Штабом гражданской защиты и противопожарной безопасности НАО «Казахский национальный исследовательский технический Университет имени К.И.Сатпаева»

Руководитель аппарата Ректора-  
начальник штаба гражданской защиты  
и противопожарной безопасности

« 18 » 02 2019 г.

  
Б.Мухтыбаев

**2 СОГЛАСОВАНО**

Начальник управления лицензирования,  
сертификации и контроля  
качества образования

« 20 » 02 2019 г.

  
А.Сауранбаева

Начальник отдела  
юридического обеспечения

« 20 » 02 2019 г.

  
Д.Кульджанова

Начальник отдела развития  
государственного языка

« 19 » 02 2019 г.

  
Ж.Оракбаева

**3 УТВЕРЖДЕНО** решением Правления от « 21 » 02 2019 г. № 3

**4 ВВЕДЕНО** взамен редакции № 1 от 21.12.2016

**СОДЕРЖАНИЕ**

1 Общие требования	4
2 Противопожарные мероприятия	4
3 Действия персонала при пожаре	6
Лист регистрации изменений	7

## 1 Общие требования

1.1 На избирательном участке, не позднее чем за 10 дней до начала его работы, Приказом руководителя объекта (здания, помещения), где размещён избирательный участок, назначается лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности и устанавливается соответствующий противопожарный режим в том числе:

1) проверить исправность наружного и внутреннего противопожарных водопроводов (с обязательным пуском воды), осветительной и силовой сети, пуск противодымной вентиляции и систем автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, а также проводятся необходимые проверки с составлением акта. Все недостатки устраняются до начала работы избирательного участка.

По результатам устранения выявленных недостатков или их отсутствии составляется акт о готовности избирательного участка к работе (акты хранятся у ответственного за обеспечение пожарной безопасности объекта до окончания работы избирательного участка);

2) обеспечить наличие, исправность и постоянную готовность к применению первичных средств пожаротушения, пожарной автоматики, средств связи и оповещения;

3) установить места для приготовления пищи и определить порядок использования электронагревательных приборов;

4) определить и оборудовать места для курения;

5) установить порядок осмотра и закрытия помещений.

## 2 Противопожарные мероприятия

2.1 Расстановка столов, кабин, урн и оборудования, предназначенных для голосования, осуществлять по периметру помещения с учётом обеспечения безопасной эвакуации людей и материальных ценностей.

2.2 Места регистрации избирателей, выдачи бюллетеней, кабин для голосования, временных торговых точек (буфеты, лотки и другие аналогичные помещения) размещать в помещениях, имеющих не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. Допускается в вестибюлях здания устраивать открытые гардеробы и организовывать временную торговлю при условии, что размещаемое оборудование не уменьшает ширину путей эвакуации и не препятствует эвакуации людей при пожаре.

2.3 Движение избирателей организовать таким образом, чтобы исключались пересекающиеся и встречные потоки. Направления движения людских потоков обозначить указателями.

2.4 Указатели эвакуационных выходов из помещений регистрации избирателей, выдачи бюллетеней, голосования, содержать в исправном состоянии и включать на время работы избирательного участка. Если устройство световых указателей «выход» не предусмотрено проектом, указанные помещения обеспечиваются указателями направления эвакуации.

2.5 Здания избирательного участка на случай отключения электроэнергии оборудуются аварийным освещением.

2.6 Помещения избирательных участков должны быть обеспечены не менее двумя исправными первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), своевременно прошедшими перезарядку.

2.7 Избирательные участки должны быть обеспечены телефонной связью.

2.8 Окна помещений избирательных участков не должны иметь глухих металлических решеток.

2.9 Избирательные участки должны быть обеспечены не менее двумя эвакуационными выходами, которые на время проведения выборов должны быть открыты.

2.10 Помещения избирательных участков должны быть обеспечены знаками пожарной безопасности, планами-схемами путей эвакуации из помещений.

2.11 На видных местах помещений избирательных участков должны быть размещены таблички с указанием номеров вызова пожарной службы «101» и единого телефона спасения «112».

2.12 На избирательном участке должна быть размещена инструкция по соблюдению мер пожарной безопасности.

2.13 Члены избирательных комиссий должны пройти инструктаж по соблюдению мер пожарной безопасности.

2.14 При эксплуатации избирательного участка не допускается:

1) устанавливать кабины для голосования, урны для бюллетеней и столы, устраивать временные торговые точки (лотки, буфеты), проводить мероприятия (демонстрацию кино- и видеофильмов и другие) на путях эвакуации из помещений и здания избирательного участка;

2) загромождать пути эвакуации, подступы к средствам пожаротушения и связи, устройствам отключения электроэнергии, а также закрывать двери запасных эвакуационных выходов во время проведения мероприятий, связанных с голосованием;

3) проведение строительных, ремонтных и других работ, связанных с использованием открытого огня (разведение костров, сжигание мусора, отходов, тары и проведение электрогазосварочных работ), за исключением

аварийно-восстановительных работ. Указанные работы проводятся под постоянным контролем обслуживающего персонала.

### 3 Действия персонала при пожаре

3.1 При возникновении пожара необходимо:

- 1) оповестить всех в помещении, сообщить службе безопасности, руководителю или другим должностным лицам;
- 2) немедленно сообщить об этом по телефону «101» в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- 3) прекратить мероприятия, обесточить электрооборудование;
- 4) организовать эвакуацию людей и урн для бюллетеней.
- 5) если это не опасно для жизни принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;
- 6) при невозможности организовать тушение пожара немедленно покинуть помещение.

3.1 Применение первичных средств пожаротушения при пожаре

3.2.1 Порошковый огнетушитель применяют для тушения очагов пожара (горение горючих жидкостей, горючих газов, электроустановок под напряжением до 1000 вольт, а также щелочные металлы и транспортные средства).

3.2.2 Для применения огнетушителя необходимо снять пломбу, выдернуть чеку, направить раструб на очаг возгорания на расстоянии не менее 1 -2 метров с подветренной стороны и нажать на рычаг.

## Лист регистрации изменений к \_\_\_\_\_

Порядковый номер	Раздел, подпункт документа	Вид изменения (заменить, аннулировать, добавить)	Номер и дата извещения	Изменения внесено	
				Дата	Подпись