


| | | |
|--|---|-----------------------|
|  SATBAYEV UNIVERSITY | НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА» | |
| Документы СМК 3 уровень | Редакция № 3 от «18» 04 2023г. | П029Ш.06-10.8.02-2023 |

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в

общежитиях

(ИПБ 02)

П029Ш.06-10.8.02-2023

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНО Штабом гражданской обороны, противопожарной безопасности и охраны труда НАО «Казахский национальный исследовательский технический Университет имени К.И.Сатпаева»

Начальник штаба гражданской обороны,
противопожарной безопасности и
охраны труда
«11» 04 2023г.

 Е.Курукбаев

2 СОГЛАСОВАНО

Руководитель Аппарата
правления
«17» 04 2023г.



 С.Шалабаев


И.о. начальника отдела оценки
и качества
«14» 04 2023г.

 К.Нурпеисова

И.о. начальника управления
юридического обеспечения и
государственных закупок
«13» 04 2023г.

 Т.Абукенов

Начальник отдела
документационного обеспечения и
развития государственного языка
«12» 04 2023г.

 Ж.Оракбаева

3 УТВЕРЖДЕНО решением Правления от «18» 04 2023г. № 6

4 ВВЕДЕНО взамен редакции № 2 от 21.02.2019г.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|---|
| 1 Общие положения | 4 |
| 2 Содержание помещений общежития | 4 |
| 3 Обязанности, проживающих в общежитии | 6 |
| 4 Действия персонала при пожаре | 6 |
| Лист регистрации изменений | 8 |

1 Общие положения

1.1 Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности при проживании в общежитиях НАО «КазНИТУ им. К.И. Сатпаева» (далее Университет) и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками и студентами.

1.2 Каждый сотрудник и студент Университета, а также лицо, проживающее или посещающее общежитие, обязано знать и строго исполнять требования настоящей инструкции, не допускать действия, которые могут привести к пожару.

1.3 Все лица, вселяемые в общежитие, должны проходить первичный, повторные инструктажи по пожарной безопасности под роспись в журнале регистрации инструктажа. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, в общежитие не заселяются.

1.4 Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несёт лицо, утверждённый приказом Ректора.

2 Содержание помещений общежития

2.1 Помещения должны постоянно находиться в чистоте и порядке.

2.2 Средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, первичные средства пожаротушения должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

2.3 Подступы к электрооборудованию, первичным средствам пожаротушения, эвакуационным выходам в общежитии должны быть свободными.

2.4 Двери эвакуационных выходов должны запираются только на легкооткрывающиеся запоры.

2.5 В здании общежития должны быть на видных местах вывешены поэтажные планы эвакуации людей в случае пожара. Во всех комнатах общежития должны быть вывешены: краткая памятка о правилах пожарной безопасности, памятка о действиях людей на случай возникновения пожара.

2.6 Двери подвальных, чердачных помещений, люки должны быть закрыты на замок. На дверях, люках должна быть информация о месте хранения ключей.

2.7 В зданиях и помещениях запрещается:

- 1) загромождать подступы к средствам пожаротушения, электрооборудованию;
- 2) курить и применять открытый огонь в помещении общежития;
- 3) оставлять без присмотра включённые в сеть электронагревательные приборы;

4) пользоваться повреждёнными розетками, ответвительными и соединительными коробками и другими электроустановочными изделиями;

5) применять в целях отопления нестандартные (самодельные) нагревательные электроприборы;

6) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющие устройств тепловой защиты, без специальных подставок (цоколей питания, нагревательных дисков), исключающих опасность возникновения пожара, если их наличие предусмотрено инструкцией предприятия-изготовителя;

7) эксплуатировать электрические провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией;

8) подключать нескольких потребителей электроэнергии к одному источнику электропитания;

9) использовать временную электропроводку не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ;

10) обвёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

11) допускать соприкосновение электросветильников со сгораемыми конструкциями и горючими материалами;

12) использовать выключатели, штепсельные розетки и т. п. для подвешивания одежды, а также заклеивать электропровода обоями, плёнкой и другими синтетическими и горючими материалами;

13) разводить костры, сжигать отходы на территории общежития;

14) производить самовольную перепланировку, изменять функциональное назначение помещений общежития. Реконструкция, перепланировка, изменение функционального назначения помещений должна согласовываться с Департаментом управления инфраструктуры Университета;

15) размещать (складировать) в электрощитовой (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

16) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения общежития для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

17) устраивать в подвалах и цокольных этажах общежития мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;

2.8 Для обеспечения безопасной эвакуации не допускается:

- 1) перенавешивать двери, препятствующие выходу из зданий и помещений;
- 2) снимать двери, отделяющие лестничную клетку или вестибюль, в который устроен выход из лестничной клетки, от общих коридоров;
- 3) устраивать на путях эвакуации «фальшивые» двери, устанавливать витражи, зеркала, турникеты и другие приспособления, препятствующие нормальной эвакуации;
- 4) загромождать выходы через двери и люки на чердаки и кровлю;
- 5) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, мебелью, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- 6) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах общежития кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель предметы домашнего обихода (детские коляски, санки, велосипеды) и другие горючие материалы;
- 7) выключать в ночное время освещения лестниц и закрывать на замки и трудно освобождаемые запоры двери лестничных клеток во время пребывания в здании людей;
- 8) пользоваться лифтом (при наличии) во время эвакуации из здания в случае возникновения пожара.

3 Обязанности, проживающих в общежитии

- 3.1 Соблюдать правила противопожарного режима в помещениях и на территории Университета.
- 3.2 Уходя из комнаты, отключать все электроприборы и освещение.
- 3.3 Ознакомиться с планом эвакуации из здания, а также расположением выходов.

4 Действия персонала при пожаре

- 4.1 При возникновении пожара необходимо:
 - 1) оповестить работающих в помещении, сообщить службе безопасности, руководителю или другим должностным лицам;
 - 2) немедленно сообщить об этом по телефону «101» в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
 - 3) прекратить все работы, обесточить электрооборудование;
 - 4) если это не опасно для жизни принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

5) при невозможности организовать тушение пожара немедленно покинуть помещение, руководствуясь планом эвакуации.

4.2 Применение первичных средств пожаротушения при пожаре.

4.3 Порошковый огнетушитель применяют для тушения очагов пожара (горение горючих жидкостей, горючих газов, электроустановок под напряжением до 1000 вольт, а также щелочные металлы и транспортные средства).

4.4 Для применения огнетушителя необходимо снять пломбу, выдернуть чеку, направить раструб на очаг возгорания на расстоянии не менее 1 -2 метров с подветренной стороны и нажать на рычаг.

Лист регистрации изменений к _____

| Порядковый номер | Раздел, подпункт документа | Вид изменения (заменить, аннулировать, добавить) | Номер и дата извещения | Изменения внесено | |
|------------------|----------------------------|--|------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Дата | Подпись |
| | | | | | |