 SATBAYEV UNIVERSITY	НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА»	
Документы СМК 3 уровень	Редакция № 3 от «18» 04 2023г.	П029Ш.06-10.8.05-2023

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности при проведении

праздничных мероприятий

(ИПБ 05)

П029Ш.06-10.8.05-2023

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНО Штабом гражданской обороны, противопожарной безопасности и охраны труда НАО «Казахский национальный исследовательский технический Университет имени К.И.Сатпаева»

Начальник штаба гражданской обороны,
противопожарной безопасности и
охраны труда

«11» 04 _____ 2023г.


_____ Е.Курукбаев

2 СОГЛАСОВАНО

Руководитель Аппарата
правления


«17» 04 _____ 2023г.



_____ С.Шалабаев

И.о. начальника отдела оценки
и качества

«14» 04 _____ 2023г.


_____ К.Нурпеисова

И.о. начальника управления
юридического обеспечения и
государственных закупок

«13» 04 _____ 2023г.


_____ Т.Абукенов

Начальник отдела
документационного обеспечения и
развития государственного языка

«12» 04 _____ 2023г.


_____ Ж.Оракбаева

3 УТВЕРЖДЕНО решением Правления от «18» 04 _____ 2023г. № 6

4 ВВЕДЕНО взамен редакции № 2 от 21.02.2019г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения	4
2 Организация и проведение мероприятий	4
3 Действия ответственного лица при пожаре	6
Лист регистрации изменений	7

1 Общие положения

1.1 Настоящая Инструкция предусматривает основные требования пожарной безопасности, обязательные для выполнения при проведении праздничных мероприятий с массовым пребыванием в помещениях и на территории НАО «КазНИТУ им. К.И. Сатпаева».

1.2 Проведение праздничных мероприятий (вечеров отдыха, дискотек, новогодних и других представлений) в зданиях и сооружениях допускается только после проверки их на соответствие требованиям по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара.

Результаты проверки должны быть зарегистрированы в журнале проверок и подписаны ответственным за обеспечение пожарной безопасности при проведении мероприятия или руководителем объекта.

1.3 Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий возлагается на руководителей объектов, где проводятся данные мероприятия.

2 Организация и проведение мероприятий

2.1 При проведении мероприятий организуется дежурство ответственных лиц. Помещения, где проводятся мероприятия, обеспечиваются первичными средствами пожаротушения.

2.2 Используются только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами.

2.3 Ёлки устанавливаются на устойчивом основании и с таким расчётом, чтобы ветви не касались стен и потолка, не затрудняли выход из помещения.

2.4 При отсутствии в помещении электрического освещения, мероприятия, у ёлки проводятся только в светлое время суток.

2.5 Иллюминация выполняется с соблюдением требований Правил устройства электроустановок. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на ёлке применяются гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 Вольт. Допустимая мощность лампочек 25 Ватт.

2.6 При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение) она немедленно обесточивается.

2.7 При использовании для постановочного или иллюминационного освещения лазерных установок, генерирующие блоки лазеров устанавливаются в помещениях аппаратных на основаниях из негорючих материалов на расстоянии не ближе одного метра от поверхностей горючих конструкций и декораций. Для указанных работ применяются лазерные установки с пожаробезопасными характеристиками.

2.8 При устройстве софитов и рампы применяются только негорючие материалы. Корпуса софитов изолируются от поддерживающих их тросов.

Прожекторы и софиты устанавливаются на расстоянии не менее 0,5 метра от декораций и конструкций из горючих материалов. Расстояние от линзового прожектора до горючих декораций следует соблюдать не менее двух метров.

2.9 При необходимости проведения специальных огневых эффектов, связанных с применением пиротехнических изделий и источников открытого огня, которые могут привести к пожару, руководителем организации, проводящей фейерверк, разрабатываются и осуществляются меры по предупреждению пожаров.

2.10 Охрану мест устройства фейерверков осуществляет организация, проводящая фейерверк. Пусковые площадки обеспечиваются первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, емкостями с водой или песком).

2.11 В помещениях не допускается:

1) проведение мероприятий при наличии решеток на окнах помещений, в которых они проводятся;

2) применение дуговых прожекторов, свеч и хлопушек, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

3) проведение огневых, покрасочных и другие взрывопожароопасных и пожароопасных работ;

4) использование ставней на окнах для затемнения помещений;

5) уменьшение ширины проходов между рядами, и установка в проходах дополнительные кресла, стулья;

6) полное отключение освещения в помещении во время спектаклей или представлений;

7) заполнение помещения людьми сверх установленной проектной документацией;

8) загромождать пути эвакуации, подступы к средствам пожаротушения и связи, устройствам отключения электроэнергии, а также закрывать двери запасных эвакуационных выходов во время проведения мероприятий;

9) использование и запуск неуправляемых летающих фонариков с применением открытого источника огня;

10) применение в прожекторах и софитах светофильтров из горючих материалов вместо стекол. Лампы, стекла которых имеют следы потемнения или выпучивания, немедленно заменяется на новые;

11) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, не допускается курение и разведение огня, оставление пиротехнических средств без охраны;

3 Действия ответственного лица при пожаре

При возникновении пожара необходимо:

1) сообщить службе безопасности, руководителю или другим должностным лицам;

2) немедленно сообщить об этом по телефону «101» в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

3) завершить мероприятия, остановить музыкальное сопровождение;

4) организовать эвакуацию, направлять людей к выходу, пресекать панику.

5) если это не опасно для жизни принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

3.1 Применение первичных средств пожаротушения при пожаре

3.4 Порошковый огнетушитель применяют для тушения очагов пожара (горение горючих жидкостей, горючих газов, электроустановок под напряжением до 1000 вольт, а также щелочные металлы и транспортные средства).

3.5 Для применения огнетушителя необходимо снять пломбу, выдернуть чеку, направить раструб на очаг возгорания на расстоянии не менее 1 -2 метров с подветренной стороны и нажать на рычаг.

Лист регистрации изменений к _____

Порядковый номер	Раздел, подпункт документа	Вид изменения (заменить, аннулировать, добавить)	Номер и дата извещения	Изменения внесено	
				Дата	Подпись